



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ  
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «РІВНЕНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА  
ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»  
ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР

(ВЦ ДУ «РІВНЕНСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»)

вул. Котляревського, 3, м. Рівне, 33028, тел. 067-54-81-620,

E-mail: rivneolc@ukr.net; rivneocdc@gmail.com, Web: <http://sesrivne.gov.ua>, код ЄДРПОУ 38503358

Випробувальний центр ДУ «РІВНЕНСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ» акредитований Національним агентством з акредитації України на випробування відповідно до ДСТУ EN ISO/IEC 17025, атестат про акредитацію № 20808 чинний до 23. 05. 2027

ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник з якості випробувального центру

Анна ГАРНІЦЬКА

« 08 » липня 2024 року

СЕРТИФІКАТ № 341-БУ від «08» липня 2024 року.  
на вміст радіоактивних речовин в продукції.

ТОВ «Клесівський кар'єр нерудних копалин "Технобуд"»

Рівненська обл., Сарненський р-н, смт. Клесів, вул. Промислова 13. Код ЄДРПОУ 32404265

Виданий за результатами радіологічних випробувань продукції від "05" липня 2024р.

Реєстр номер	Назва продукції	Партія	Виробник	Питома активність радіонуклідів (Бк/кг)			
				Ra <sup>226</sup>	Th <sup>232</sup>	K <sup>40</sup>	Aeф.
978	Щебінь щільний природний гранітний всіх фракцій для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і робіт та пісок із відсівів дроблення вивержених гірських порід для будівельних робіт, щебенево-піщані суміші для дорожнього будівництва	Груповий зразок	ТОВ "Клесівський кар'єр нерудних копалин "Технобуд"	< 39	43	1147	197

Використані засоби вимірювань: Гамма-спектрометр СЕГ-05, калібрований 2023р., розширена невизначеність 11%

Умови проведення випробування: t - 23С<sup>0</sup>, φ - 78%, атмосферний тиск 747 мм рт.ст.

Методика вимірювань: „Методика измерения активности гамма-излучающих радионуклидов (МВИ 4/86).

Доставлена замовником проба відповідає вимогам НРБУ-97 ( I клас Aeф. ≤ 370 Бк/кг).

Термін дії сертифікату до "08" липня 2025 року.

Завідувач лабораторії  
радіологічних досліджень та  
інших фіз.факторів

Дмитро ПОЛЮХОВИЧ